

Acuerdo	Publicación en el BOP
Aprobación íntegra ordenanza	21/12/06, BOP nº 303

ORDENANZA DE VERTIDOS DEL MUNICIPIO DE ALBAL

PREÁMBULO:

Por haberse adjudicado la prestación de los servicios de agua y saneamiento por gestión indirecta, y paralelamente a la aprobación del Reglamento que regula los servicios municipales de agua y saneamiento, resulta conveniente que se lleve a cabo la ordenación de los vertidos a la red pública municipal de alcantarillado, de modo que las aguas residuales que discurren y sean canalizadas por la red de colectores hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales que gestiona la Entidad Metropolitana (EMSHI) no superen los límites máximos de concentración de determinadas sustancias que puedan afectar, dificultando la gestión, o impidan de algún modo el correcto funcionamiento de la depuración de las aguas residuales. Las limitaciones se contemplan en la presente Ordenanza, cuyo texto ha tomado como base el modelo – tipo elaborado por la Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR), creada por la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de la Generalitat Valenciana, y cuya Ordenanza servirá, pues, de complemento del Reglamento de los servicios de agua y alcantarillado, al cual se remite el régimen de infracciones y sanciones, ajustado a lo dispuesto por el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, habilitante de la Entidad Local para el ejercicio de la potestad sancionadora, conforme a la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, denominada de medidas de modernización del Gobierno Local.

I. OBJETO Y ÁMBITO DE LA ORDENANZA

Artículo 1. Es objeto de la presente Ordenanza regular las condiciones de los vertidos de aguas residuales a las redes de alcantarillado y colectores, con especial referencia a las prescripciones a que habrán de someterse en esta materia los usuarios actuales y futuros, de conformidad con las siguientes finalidades:

1. Proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para el hombre como para sus recursos naturales y conseguir los objetivos de calidad asignados a cada uno de estos medios.
2. Preservar la integridad física y la salud las personas.

3. Prevenir el adecuado funcionamiento de las instalaciones de la red pública municipal de alcantarillado.
4. Proteger los sistemas de depuración de las aguas residuales de la entrada de cargas contaminantes superiores a la capacidad de tratamiento, que no sean tratables o que tengan un efecto perjudicial para el funcionamiento de las estaciones depuradoras.
5. Favorecer la reutilización, en aplicación al terreno, de los fangos obtenidos en las instalaciones de depuración de aguas residuales.

Artículo 2. Quedan sometidos a los preceptos de esta Ordenanza todos los vertidos de aguas pluviales y residuales, tanto de naturaleza doméstica como industrial que se efectúen a la red de alcantarillado y colectores, desde edificios, industrias o explotaciones.

Artículo 3. Todas las edificaciones, industrias o explotaciones, tanto de naturaleza pública como privada, que tengan conectados o conecten en el futuro, sus vertidos a la red de alcantarillado, deberán contar con la correspondiente licencia de obras expedida por el Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. La licencia de obras explicitará la autorización y condiciones de acometida a la red de alcantarillado.

II. VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES.

Artículo 4. Se entienden como aguas residuales industriales aquellos residuos líquidos o transportados por líquidos, debidos a procesos propios de actividades encuadradas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (C.N.A.E. 1993), Divisiones A, B, C, D, E, 0.90.00 y 0.93.01.

Todos los vertidos a la red de alcantarillado de aguas residuales de origen industrial deberán contar con el Permiso de Vertido expedido por el Ayuntamiento, o a través de la Entidad Metropolitana (EMHSI).

Artículo 5. En la solicitud de Permiso de Vertido, junto a los datos de identificación, se expondrán, de manera detallada, las características del vertido, en especial:

- Volumen de agua consumida.
- Volumen máximo y medio de agua residual vertida.
- Características de la contaminación de las aguas residuales vertidas.
- Variaciones estacionales en el volumen y características de contaminación de las aguas residuales vertidas.

Artículo 6. De acuerdo con los datos aportados por los solicitantes, el Ayuntamiento estará facultado para resolver en el sentido de:

1º. Prohibir totalmente el vertido, cuando las características que presente no puedan ser corregidas por el oportuno tratamiento. En este caso, los servicios técnicos del Ayuntamiento, Entidad o empresa en quien delegue, aprobarán el método de almacenaje, transporte y punto de vertido de los residuos propuesto por la industria contaminante.

2º. Autorizar el vertido, previa determinación de los tratamientos mínimos que deberán establecerse con anterioridad a su salida a la red general, así como los dispositivos de control, medios de caudal y muestreo que deberá instalar la industria a su costa.

3º. Autorizar el vertido sin más limitaciones que las contenidas en esta Ordenanza.

Artículo 7. El Permiso de Vertido estará condicionado al cumplimiento de las condiciones establecidas por esta Ordenanza, y se otorgará con carácter indefinido, siempre y cuando no varíen sustancialmente las condiciones iniciales de autorización. No se permitirá ninguna conexión a la red de alcantarillado en tanto no se hayan efectuado las obras o instalaciones específicamente determinadas, así como las modificaciones o condicionamientos técnicos que, a la vista de los datos aportados en la solicitud del Permiso de Vertido, establezca el Ayuntamiento.

Artículo 8. Cualquier alteración del régimen de vertidos deberá ser notificada de manera inmediata al Ayuntamiento. Dicha notificación deberá contener los datos necesarios para el exacto conocimiento de la naturaleza de la alteración, tanto si afecta a las

características, como al tiempo y volumen del vertido. De acuerdo con estos datos y las comprobaciones que sean necesarias, el Ayuntamiento adoptará nueva resolución de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.

Artículo 9. Son responsables de los vertidos los titulares de los Permisos de Vertidos, si dispusiere, o los titulares de los inmuebles o de las actividades de donde provienen.

III. PROHIBICIONES Y LIMITACIONES GENERALES DE LOS VERTIDOS.

Artículo 10. Queda prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado, aguas residuales o cualquier otro tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que, en razón de su naturaleza, propiedades y cantidad, causen o puedan causar por sí solos o por interacción con otros desechos, algunos de los siguientes tipos de daños, peligros o inconvenientes en las instalaciones de saneamiento:

1. Formación de mezclas inflamables o explosivas.

2. Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de las instalaciones.

3. Creación de condiciones ambientales nocivas, tóxicas, peligrosas o molestas, que impidan o dificulten el acceso y/o la labor del personal encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o funcionamiento de las instalaciones.

4. Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo de obstrucciones físicas, que dificulten el libre flujo de las aguas residuales, la labor del personal o el adecuado funcionamiento de las instalaciones de depuración.

5. Perturbaciones y dificultades en el normal desarrollo de los procesos y operaciones en las plantas depuradoras de aguas residuales que impidan alcanzar los niveles óptimos de tratamiento y calidad de agua depurada.

Artículo 11. Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado cualquiera de los siguientes productos:

- a) Disolventes o líquidos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables.
- b) Productos a base de alquitrán o residuos alquitranados.
- c) Sólidos, líquidos, gases o vapores que, en razón de su naturaleza o cantidad, sean susceptibles de dar lugar, por sí mismos o en

- presencia de otras sustancias, a mezclas inflamables o explosivas en el aire o en mezclas altamente comburentes.
- d) Materias colorantes o residuos con coloraciones indeseables y no eliminables por los sistemas de depuración.
 - e) Residuos sólidos o viscosos que provoquen o puedan provocar obstrucciones en el flujo de la red de alcantarillado o colectores o que puedan interferir en el transporte de las aguas residuales.
 - f) Gases o vapores combustibles, inflamables, explosivos o tóxicos procedentes de motores de explosión.
 - g) Humos procedentes de aparatos extractores, de industrias, explotaciones o servicios.
 - h) Residuos industriales que, por su concentración o características tóxicas y peligrosas requieran un tratamiento específico.
 - i) Sustancias que puedan producir gases o vapores en la atmósfera de la red de alcantarillado en concentraciones superiores a:
 - Amoniaco: 100 p.p.m.
 - Monóxido de carbono: 100 p.p.m.
 - Bromo: 1 p.p.m.
 - Cloro: 1 p.p.m.
 - Ácido cianhídrico: 10 p.p.m.
 - Ácido sulfhídrico: 20 p.p.m.
 - Dióxido de azufre: 10 p.p.m.
 - Dióxido de carbono: 5.000 p.p.m.

Artículo 12. Salvo las condiciones más restrictivas que para actividades calificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, establezcan las correspondientes licencias de actividad o ambientales, queda prohibido descargar directa o indirectamente, en las redes de alcantarillado, vertidos con características o concentración total de contaminantes superiores a las indicadas en el anexo II a la presente Ordenanza.

Artículo 13. Los caudales punta vertidos en la red no podrán exceder del valor medio diario en más de 5 veces en un intervalo de 15 minutos, o de cuatro veces en un intervalo de una hora, del valor medio diario.

Artículo 14. 1. Solamente será posible la admisión de vertidos con concentraciones superiores a las establecidas por el artículo 12, cuando se justifique debidamente que éstos no pueden en ningún caso producir efectos perjudiciales en los sistemas de depuración de aguas residuales, ni impedir la consecución de

los objetivos de calidad consignados para las aguas residuales depuradas.

2. Queda expresamente prohibida la dilución de aguas residuales, realizada con la finalidad de satisfacer las limitaciones del artículo 12. Esta práctica será considerada como una infracción a la Ordenanza.

Artículo 15. 1. Si bajo una situación de emergencia se incumplieran algunos de los preceptos contenidos en la presente Ordenanza, se deberá comunicar inmediatamente dicha situación al Ayuntamiento, así como al servicio encargado de la explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales.

2. Una vez producida la situación de emergencia, el usuario utilizará todos los medios a su alcance para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental.

3. En un término máximo de siete días, el usuario deberá remitir al Ayuntamiento un informe detallado del accidente, en el que junto a los datos de identificación, deberán hacerse constar los siguientes:

- Causas del accidente.
- Hora en que se produjo y duración del mismo.
- Volumen y características de contaminación del vertido.
- Medidas correctoras adoptadas.
- Hora y forma en que se comunicó el suceso.

4. Con independencia de otras responsabilidades en que pudieran haber incurrido, los costes de las operaciones a que den lugar los vertidos accidentales, serán abonados por el usuario causante.

IV. MUESTREO Y ANÁLISIS.

Artículo 16. 1. Las determinaciones analíticas se realizarán sobre muestras simples recogidas en el momento más representativo del vertido, el cual será señalado por el Ayuntamiento, empresa que presta los servicios de alcantarillado o entidad en quien delegue.

2. Cuando un determinado intervalo de tiempo, se permitan vertidos con valores máximos de contaminación, los controles se efectuarán sobre muestras compuestas. Éstas serán obtenidas por mezcla y homogeneización de muestras simples recogidas en el mismo punto y en diferentes tiempos, siendo el volumen de cada muestra simple proporcional al volumen del caudal vertido.

Artículo 17. 1. Los análisis para la determinación de las características de los vertidos se realizarán conforme a los "STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER", publicados conjuntamente por

A.P.H.A. (American Public Health Association), A.W.W.A. (American Water Works Association) y W.P.C.F. (Water Pollution Control Federation).

2. La toxicidad se determinará mediante el bioensayo de inhibición de la luminiscencia en "photobacterium phosphoreum", o el bioensayo de inhibición de la movilidad en "Daphnia magna". Se define una unidad de toxicidad (U.T.) como la inversa de la dilución del agua residual (expresada como partes por uno) que provoca una inhibición del 50% (CE).

V. INSPECCIÓN DE VERTIDOS.

Artículo 18. El Ayuntamiento, Entidad o empresa en quien delegue, en uso de sus facultades, podrá efectuar tantas inspecciones como estime oportunas para verificar las condiciones y características de los vertidos a la red de alcantarillado.

Artículo 19. 1. Las industrias y explotaciones quedan obligadas a disponer en sus conductos de desagüe de una arqueta de registro de libre acceso desde el exterior, acondicionada para aforar los caudales circulantes, así como para la extracción de muestras de acuerdo con el diseño del anexo I. Estas arquetas deberán estar precintadas.

2. La extracción de muestras y, en su caso, comprobación de caudales será efectuada por personal al servicio del Ayuntamiento, Entidad o empresa en quien delegue, a la cual deberá facilitársele el acceso las arquetas de registro.

3. Los análisis de las muestras obtenidas se efectuarán por laboratorios homologados. De sus resultados se remitirá copia al titular del permiso del vertido para su conocimiento.

Artículo 20. La inobservancia de Permiso de Vertido, la obstrucción a la acción inspectora o la falsedad en los datos exigidos, independientemente del ejercicio de las acciones legales que correspondan, implicará la rescisión del Permiso de Vertido, pudiendo determinar la desconexión a la red de alcantarillado.

V. INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 21. Se consideran infracciones:

1. Las acciones y omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ordenanza, causen daño a los bienes de dominio público, de uso o servicio público, de carácter hidráulico, marítimo – terrestre, en su caso, o a los del Ente gestor encargado de la

explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales.

2. La no aportación de la información periódica que deba entregarse al Ayuntamiento sobre características del efluente o cambios introducidos en el proceso que puedan afectar al mismo.

3. El incumplimiento de cualquier prohibición establecida en la presente Ordenanza o la omisión de los actos a que obliga.

4. Los vertidos efectuados sin la autorización o permiso correspondiente.

5. La ocultación o el falseamiento de los datos exigidos en la solicitud de vertido.

6. El incumplimiento de los condicionantes impuestos en el Permiso de Vertido.

7. El incumplimiento de las acciones exigidas para las situaciones de emergencia establecidas en la presente Ordenanza.

8. La no existencia de las instalaciones y equipos necesarios para la realización de los controles requeridos o mantenerlos en condiciones no operativas.

9. La evacuación de vertidos sin tratamiento previo, cuando éstos lo requieran, o sin respetar las limitaciones especificadas en esta Ordenanza.

10. La obstrucción a la labor inspectora del Ayuntamiento en el acceso a las instalaciones o la negativa a facilitar la información requerida.

11. El incumplimiento de las órdenes de suspensión de vertidos.

12. La evacuación de vertidos prohibidos.

Artículo 22. 1. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior podrán ser sancionadas económicamente hasta el máximo autorizado por la legislación vigente.

2. Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objeto la restauración de los bienes alterados a la situación anterior a la infracción. Cuando el daño producido afecte a las infraestructuras de saneamiento, la reparación será realizada por el Ayuntamiento a costa del infractor. Se entenderá por infraestructuras de saneamiento las redes de alcantarillado, los colectores, emisarios, instalaciones correctoras de contaminación o estaciones depuradoras de aguas residuales.

3. Si el infractor no procediese a reparar el daño causado, en el plazo señalado en el expediente sancionador, el Ayuntamiento podrá proceder a la imposición de multas coercitivas.

4. Cuando los bienes alterados no puedan ser repuestos a su estado anterior, el infractor deberá indemnizar los daños y

perjuicios ocasionados. La valoración de los mismos se hará por el Ayuntamiento, en atención al informe pericial emitido por los servicios técnicos competentes.

Artículo 23. La acción para iniciar el expediente sancionador de las infracciones previstas en la presente Ordenanza prescribirá a los seis meses contados desde la comisión del hecho o desde la detección del daño causado, si éste no fuera inmediato.

Artículo 24. El régimen de infracciones y sanciones se ajustará a lo prevenido en el Reglamento municipal de los servicios de agua y saneamiento, ateniéndose al procedimiento prevenido por la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas, y sus disposiciones de desarrollo en materia de ejercicio de la potestad sancionadora.

Artículo 25. Con independencia de las sanciones impuestas, el Ayuntamiento podrá cursar la correspondiente denuncia a los Organismos competentes a los efectos oportunos.

Artículo 26. La potestad sancionadora le corresponderá a la Alcaldía – Presidencia del Ayuntamiento, la cual podrá delegar tanto la imposición de las multas como cualquier otra medida a adoptar.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Todas las industrias existentes, que dispongan de conexión al alcantarillado con anterioridad a la aprobación de esta Ordenanza, deberán solicitar, en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor, permiso para realizar sus vertidos a la red pública de saneamiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL. El Ayuntamiento determinará en la Ordenanza fiscal correspondiente el régimen económico de la prestación del servicio de alcantarillado.

DISPOSICIÓN FINAL: Entrada en vigor e integración de eficacia.- La presente Ordenanza, previa su aprobación definitiva, entrará en vigor el mismo día que el Reglamento de los servicios de agua y alcantarillado, una vez transcurrido, en todo caso, el plazo de quince días siguientes al de su completa inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y su comunicación a la Delegación del Gobierno y a la Generalitat Valenciana, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, sobre reserva de eficacia, y permanecerá vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación.

ANEXO I

Diseño de arqueta

ANEXO II

Límites de vertido a E.D.A.R.:

Parámetros instantánea	Concentración media	Concentración
	diaria máxima	máxima
-		
pH (U. de pH)	5'5 – 9'00	5'5 – 9'00
Sólidos en suspensión (mg/l)	500'00	1.000'00
Materiales sedimentables (ml/l)	15'00	20'00
Sólidos gruesos	Ausentes	Ausentes
DBO5 (mg/l)	500'00	1.000'00
DQO (mg/l)	1.000'00	1.500'00
Temperatura (°C)	40'00	50'00
Conductividad eléctrica a 25° C (µs/cm)	3.000'00	5.000'00
Color	inapreciable a dilución 1/40	inapreciable a dilución 1/40
Aluminio (mg/l)	10'00	20'00
Arsénico (mg/l)	1'00	1'00
Bario (mg/l)	20'00	20'00
Boro (mg/l)	3'00	3'00
Cadmio (mg/l)	0'50	0'50
Cromo III (mg/l)	2'00	2'00
Cromo VI (mg/l)	0'50	0'50
Hierro (mg/l)	5'00	10'00
Manganeso	5'00	10'00
Níquel (mg/l)	5'00	10'00
Mercurio (mg/l)	0'10	0'10
Plomo (mg/l)	1'00	1'00
Selenio (mg/l)	0'50	1'00
Estaño (mg/l)	5'00	10'00
Cobre (mg/l)	1'00	3'00
Zinc (mg/l)	5'00	10'00
Cianuros (mg/l)	0'50	0'50
Cloruros (mg/l)	800'00	800'00
Sulfuros (mg/l)	2'00	5'00
Sulfitos (mg/l)	2'00	2'00
Sulfatos (mg/l)	1.000'00	1.000'00
Fluoruros (mg/l)	12'00	15'00
Fósforo total (mg/l)	15'00	50'00
Nitrógeno amoniacal (mg/l)	20'00	85'00
Nitrógeno nítrico (mg/l)	20'00	65'00
Aceites y grasas (mg/l)	100'00	150'00
Fenoles totales (mg/l)	2'00	2'00
Aldehidos (mg/l)	2'00	2'00
Detergentes (mg/l)	6'00	6'00
Pesticidas (mg/l)	0'10	0'50
Toxicidad (U.T.)	15'00	30'00